

## 大里產業園區下水道系統下水水質標準

| 排入項目                      | 單位   | 進場限值           |
|---------------------------|------|----------------|
| 水溫                        | ℃    | 45             |
| 氫離子濃度指數 (pH)              | 無    | 5.0-9.0        |
| 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) | mg/l | 320            |
| 化學需氧量 (COD)               | mg/l | 480            |
| 懸浮固體 (SS)                 | mg/l | 320            |
| 透視度                       | cm   | 15 以上          |
| 氟化物                       | mg/l | 15             |
| 氨氮                        | mg/l | 100(110.01.01) |
|                           | mg/l | 75(113.01.01)  |
|                           | mg/l | 30(116.01.01)  |
| 硝酸鹽氮                      | mg/l | 50             |
| 酚類                        | mg/l | 1              |
| 陰離子界面活性劑                  | mg/l | 10             |
| 氰化物                       | mg/l | 1              |
| 硫化物                       | mg/l | 1              |
| 油脂(正己烷抽出物)                | mg/l | 10             |
| 溶解性鐵                      | mg/l | 10             |
| 溶解性錳                      | mg/l | 10             |
| 鎘                         | mg/l | 0.02           |
| 鉛                         | mg/l | 0.5            |
| 總鉻                        | mg/l | 1.5            |
| 六價鉻                       | mg/l | 0.35           |
| 有機汞                       | mg/l | 不得檢出           |
| 總汞                        | mg/l | 0.005          |
| 銅                         | mg/l | 1.5            |
| 鋅                         | mg/l | 3.5            |
| 銀                         | mg/l | 0.5            |
| 鎳                         | mg/l | 0.7            |
| 硒                         | mg/l | 0.35           |
| 砷                         | mg/l | 0.35           |
| 錫                         | mg/l | 2.0            |
| 銻                         | mg/l | 0.1            |
| 鎳                         | mg/l | 0.1            |
| 鉬                         | mg/l | 0.6            |

## 大里工業區下水道系統下水水質標準

| 排入項目                            | 單位   | 進場限值 |
|---------------------------------|------|------|
| 真色色度                            | -    | 400  |
| 自由有效餘氯                          | mg/l | 2.0  |
| 硼                               | mg/l | 5    |
| 甲醛                              | mg/l | 3    |
| 多氯聯苯                            | mg/l | 不得檢出 |
| 總有機磷劑(如巴拉松、大利松、達馬松、亞素靈、一品松等)    | mg/l | 0.5  |
| 氨基甲酸鹽(如滅必蟲、加保扶、納乃得、安丹、丁基滅必蟲等)   | mg/l | 0.5  |
| 除草劑(如丁基拉草、巴拉刈、二、四□地、拉草、滅草、嘉磷塞等) | mg/l | 1.0  |
| 安殺番                             | mg/l | 不得檢出 |
| 安特靈                             | mg/l | 不得檢出 |
| 靈丹                              | mg/l | 不得檢出 |
| 飛佈達及其衍生物                        | mg/l | 不得檢出 |
| 滴滴涕及其衍生物                        | mg/l | 不得檢出 |
| 阿特靈、地特靈                         | mg/l | 不得檢出 |
| 五氯酚及其鹽類                         | mg/l | 不得檢出 |
| 毒殺芬                             | mg/l | 不得檢出 |
| 五氯硝苯                            | mg/l | 不得檢出 |